

- Všetkým záujemcom -

Váš list zn./dňa  
10. 10. 2016

Naša značka  
473/2016

Vybavuje  
Rozenberg

Žiar nad Hronom  
17. 10. 2016

Vec

### **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie**

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že s cieľom umožniť záujemcom podať kvalitnejšie ponuky predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 7.11.2016 do 12:00 hod.

Verejný obstarávateľ na základe doručených žiadostí o vysvetlenie poskytuje nasledovné odpovede

#### **Odpovede na žiadosť o vysvetlenia č. 1**

*Otázka č.1: Žiadame doplniť výpisy hliníkových výplní.*

K otázke č. 1:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.:2 Žiadame doplniť výpisy interiérových výplní.*

K otázke č. 2:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.:3 Žiadame doplniť výpisy zámočnických prvkov.*

K otázke č. 3:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.:4 Žiadame doplniť výpisy oceľových konštrukcií.*

K otázke č. 4:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje



existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.5: V rozpočte chýbajú položky týkajúce sa odvozu sute, jej uloženia a poplatku za skládku. Kde máme započítať tieto chýbajúce položky?*

K otázke č. 5:

Započítať ich do SO 001 – ostatné konštrukcie a práce – búranie.

*Otázka č.6: Žiadame bližšie špecifikovať sadrokartónové konštrukcie v p. č. 54 a v p. 55 (stropy, priečky, obklady, materiál, hrúbka, typ konštrukcie ...?)*

K otázke č. 6:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.7: Žiadame bližšie špecifikovať p. č. 94 exteriérové schodisko zadávané 1 kpl. (rozмеры, profily, množstvá, hmotnosti...? Žiadame doplniť výpis prvkov.*

K otázke č. 7:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.8: Žiadame bližšie špecifikovať p. č. 99 ocelové schodisko so zábradlím na strechu zadané 1 ks (rozмеры, profily, množstvá, hmotnosti..?). Žiadame doplniť výpis prvkov.*

K otázke č. 8:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.9: Žiadame bližšie špecifikovať p. č. 100 D+M Strešný výrez (podľa pôvodnej dokumentácie) 2 ks. Žiadame doplniť bližšiu špecifikáciu a výpis prvkov.*

K otázke č. 9:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.10: Žiadame bližšie špecifikovať p. č. 103 D+M Pochôdzna lavička so zábradlím zadaná 1 ks. Žiadame doplniť bližšiu špecifikáciu a výpis prvkov.*

K otázke č. 10:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.11: Žiadame bližšie špecifikovať p. č. 104 D+M schodisko k TV plošine zadané 1 ks. Žiadame doplniť bližšiu špecifikáciu a výpis prvkov.*

K otázke č. 11:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia



stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.12: Žiadame bližšie špecifikovať p. č. 106 Ocelové koľajnice pre kotvenie teleskopického prekrytie hráčov zadané 2 ks. Žiadame doplniť bližšiu špecifikáciu a výpis prvkov.*

K otázke č. 12:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.13: Žiadame bližšie špecifikovať sadrokartónové konštrukcie p. č. 31 (stropy, priečky, obklady, materiál, hrúbka, typ konštrukcie..?)*

K otázke č. 13:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.14: Žiadame bližšie špecifikovať sadrokartónové konštrukcie p. č. 34 (stropy, priečky, obklady, materiál, hrúbka, typ konštrukcie..?)*

K otázke č. 14:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.15: Žiadame bližšie špecifikovať p. č. 37 D+M Väzníky nosné zadané 1 kpl. (rozмеры, profily, množstvá, hmotnosti...?) Žiadame bližšie špecifikovať a doplniť výpis prvkov.*

K otázke č. 15:

Oceľové väzníky na uchytávanie trapézového plechu vid. výkres DSP-E02010-V03-skladba S1. Verejný obstarávateľ nebude analyticky rozpracovávať Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č. 16: Žiadame bližšie špecifikovať podpornú oceľovú konštrukciu uvedenú v p. č. 54 D+M (rozмеры, profily, množstvá, hmotnosti...?) Žiadame bližšie špecifikovať a doplniť výpis prvkov.*

K otázke č. 16:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.17: Žiadame bližšie špecifikovať sadrokartónové konštrukcie p. č. 26 (stropy, priečky, obklady, materiál, hrúbka, typ konštrukcie..?)*

K otázke č. 17:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.18: Žiadame bližšie špecifikovať p. č. 32 D+M Väzníky nosné zadané 1 kpl. (rozмеры, profily, množstvá, hmotnosti...?) Žiadame bližšie špecifikovať a doplniť výpis prvkov.*



K otázke č. 18:

Vid'. odpoveď k otázke č. 15. Verejný obstarávateľ nebude analyticky rozpracovávať Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.19: Žiadame bližšie špecifikovať oplatenie, brány v objekte komunikácií v oddiely 767 konštrukcie doplnkové kovové. Uviesť typy profilov, množstvá, hmotnosti... doplniť výpis prvkov.*

K otázke č. 19:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.20: V objektoch SO001 aj SO002 chýbajú technické správy pre zdravotníctvo. Žiadame doplniť.*

K otázke č. 20:

Technické správy pre zdravotníctvo sú zahrnuté v súhrnnej technickej správe (vid'. 1605-DSP-B01000-T-01-01).

*Otázka č.21: V objekte SO001 chýba technická správa pre vykurovanie. Žiadame doplniť.*

K otázke č. 21:

Technická správa pre vykurovanie je zahrnutá v súhrnnej technickej správe (vid'. 1605-DSP-B01000-T-01-01).

*Otázka č.22: Vo výkaze výmer pre plynoinštaláciu v SO 001 sú uvedené len dve položky – demontáž pôvodných rozvodov zemného plynu a D+M montáž nových rozvodov zemného plynu. Súčasťou VV nie je ani axonometria. Žiadame doplniť VV.*

K otázke č. 22:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.23: Vo výkaze výmere SO 001 vykurovanie - Žiadame o upresnenie množstiev v položke 735 ústredné vykurovanie, vykurovacie telesá – položka 28 (735110914) a položka 29 (735111810).*

K otázke č. 23:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č.24: Vo výkaze výmer SO 001 zdravotníctvo – V oddiely 8 – rúrové vedenie sú uvedené len tri položky: Žiadame doplniť do predmetného oddielu izolácie, armatúry, hydranty, tlakové skúšky a všetky ostatné položky vrátane množstiev, ktoré súvisia s vnútorným vodovodom. A vnútorná kanalizácia v oddiely 721, žiadame doplniť potrubia vpusty, hlavice, tlakové skúšky a ostatné položky vrátane množstiev a dimenzií, ktoré súvisia s vnútornou kanalizáciou.*

K otázke č. 24:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.



**Otázka č. 25:**

Výkaz výmer SO 002 Zdravotechnika časť B,C – V oddiely 8 – rúrové vedenie sú uvedené len 3 položky. Žiadame doplniť do predmetného oddielu izolácie, armatúry, hydranty, tlakové skúšky a ostatné položky vrátane množstiev, ktoré súvisia s vnútorným vodovodom.

**K otázke č. 25:**

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

**Otázka č. 26:**

V oddiely 721 – vnútorná kanalizácia je len 1 položka 721111555. Žiadame doplniť do predmetného oddielu potrubia, vpusty, hlavice, tlakové skúšky a ostatné položky vrátane množstiev a dimenzií, ktoré súvisia s vnútornou kanalizáciou.

**K otázke č. 26:**

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

**Otázka č. 27:**

Žiadame doplniť PD aj vo formáte dwg.

**K otázke č. 27:**

Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii editovateľný formát dwg, preto nemôže tejto požiadavke vyhovieť.

**Otázka č. 28:**

Žiadame doplniť dokumentáciu k stavebnému objektu SO 001 Hlavná tribúna – elektroinštalácia. Žiadame doplniť dokumentáciu k stavebnému objektu SO 510 Rekonštrukcia elektrickej prípojky.

**K otázke č. 28:**

Dokumentácia k stavebnému objektu SO 001 Hlavná tribúna – elektroinštalácia sa nachádza v časti 1605-DSP-E010000\_SO 001-E01050 Vnútorné silnoprádové a slaboprádové rozvody od strany 14 (Výkresová dokumentácia), vrátane protokolu o určení vonkajších vplyvov.

Dokumentácia k stavebnému objektu SO 510 Rekonštrukcia elektrickej prípojky sa nachádza v časti SO 510 Rekonštrukcia prípojky NN od strany 14 (Výkresová dokumentácia), vrátane Káblového zoznamu od strany 21.

## **Odpovede na žiadosť o vysvetlenia č. 2**

**Otázka č. 1:**

V SO 001 je uvedené murivo z porobetónových tehál (380x250x238) v množstve 36,674m<sup>2</sup>. Porobetónové tvárnice však Vami zadané rozmery nespĺňajú, zadané parametre prislúchajú k páleným tehálam. Žiadame o upresnenie typu alebo rozmeru murovacieho materiálu, ktorý má byť použitý na dané murivo.

**K otázke č. 1:**

Nie je podmienkou pórobetónové murivo. Realizátor sa môže rozhodnúť či bude keramické alebo pórobetónové (v objekte SO 01 je jestvujúce murivo z rôznych materiálov).



**Otázka č. 2:**

V SO 002 p. č. 24 a 25 je navrhnutá reprofilačná malta typ SIKA Top 122 SP v hrúbke 2 mm. Tento materiál sa však môže použiť až od hrúbky 5 mm. Hre hrúbku 2 mm sa používa SIKA Mono Top 620. Žiadame o upresnenie, ktorý materiál a v akej hrúbke máme uvažovať.

**K otázke č. 2:**

Uvedená reprofilačná malta je ako konkrétny príklad. Realizátor môže pri tejto položke použiť aj ekvivalent (viď odpoveď na otázku č. 9 v Odpovediach na žiadosť o vysvetlenie č. 8 úplne dole). Sika bola uvedená len kvôli určeniu predpokladanej ceny. Jemná reprofilačná malta: V aplikovateľnej hrúbke 2 - 5 mm v jednej vrstve.

**Otázka č. 3:**

V SO 001 Hlavná tribúna pč. 99, 100, 75,76 a 73 a 74 nie sú uvedené merné jednotky. Žiadame doplniť.

**K otázke č. 3:**

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač. Položka č. 99 - schodisko na strechu z tribúny - viď pôdorys 1605-DSP-E01010-V-07 a 1605-DSP-E01010-V-10 (položka M11);

Položka č. 100 - strešný výlez 2 ks - rozmer 800/700 mm - 1605-DSP-E01010-V-07 (položka 15);

Položka č. 73 - 76 - sú uvedené kusy (1).

**Otázka č. 4:**

V SO 002 Tribúny B a C p.č. 119,120,121,122 nie sú uvedené merné jednotky. Žiadame doplniť.

**K otázke č. 4:**

Položka č. 119 – podiel podružných prác – merná jednotka „celok“;

Položka č. 120 – nešpecifikované práce – merná jednotka „celok“;

Položka č. 121 – svorka WAGO – merná jednotka „ks“;

Položka č. 122 - sadra šedá – merná jednotka „kg“ (oceniť 50 kg).

### **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 3**

**K otázke č. 1:**

V súhrnnej technickej správe sa na strane 62 píše o výplniach otvorov nasledovné „Všetky vonkajšie okenné konštrukcie budú plastové s minimálne dvojitém tepelnoizolačným zasklením  $U_g=1,0$   $Wm.2k-1...$ “ Vo výkresovej časti sú uvedené ako hliníkové. Žiadame o upresnenie z akého materiálu majú byť okná.

**K otázke č. 1:**

V súhrnnej správe je chyba - okná oceniť tak ako je vo výkaze – výmere: hliníkové. Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

#### Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 4

##### Otázka č. 1

V projektovej dokumentácii je špecifikovaná rohož RIVAL GTX a vo výkaze výmer rohož MARTALL SW2. Žiadame o upresnenie z akého materiálu majú byť čistiace rohože a aký je rozmer.

##### K otázke č. 1:

čistiaca rohož - môže byť použitý iný vhodný výrobok - vhodný do verejných priestorov. Rozmer rohože je 1500 x 700 mm.

#### Odpoveď na žiadosť o vysvetlenia č. 5

*K zaslaní súťažných podkladov v editovateľných formátoch:*

Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii editovateľný formát, preto nemôže tejto požiadavke vyhovieť.

#### Odpoveď na žiadosť o vysvetlenia č. 6

*Z čoho máme vypracovať objekty SO 003, SO 004, SO 100, SO 120, SO 130 do výkazu výmer?*

##### K otázke č. 1:

SO 003 - FUTBALOVÉ IHRISKO - nie je predmetom tejto súťaže;

SO 004 - STĹPY OSVETLENIA IHRISKA - nie je predmetom tejto súťaže;

SO 100 - HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY - nie je predmetom tejto súťaže;

SO 120 - OPLOTENIE - je vyznačené v situácii, vo výkaze je to s objektom 7- SO 110;

SO 130 (označené aj ako SO 202) - SADOVÉ ÚPRAVY – nie je predmetom tejto súťaže.

#### Odpoveď na žiadosť o vysvetlenia č. 7

##### Otázka č. 1:

*Vo výkaze výmer chýba k plynovodu zoznam materiálov. Prosíme o upresnenie položiek a materiálov.*

##### K otázke č. 1:

Technické správy pre zdravotníctvo a vykurovanie sú v súhrnnej technickej správe a vo výkresoch 1605-DSP- E01040 – plyn. Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.



## Odpovede na žiadosť o vysvetlenia č. 8

### Otázka č. 1

V časti SO 002 Tribúny B a C prosíme o aktualizáciu množstva pre montáž.

K otázke č. 1:

Množstvo pre dodávku aj montáž je rovnaké: 39 ks

### Otázka č. 2:

Je materiál výrobkov definovaných v dodaných podkladoch vo výkaze výmer v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy, technické správy) a podľa skutočnosti a uvedeným výkaz výmer, obsahuje totožné k množstvám, merné jednotky a popisy položiek vo výkaze výmer. Budete počas realizácie diela požadovať len dodávky, práce a služby, ktoré sú obsiahnuté v poskytnutom výkaze výmer, pričom žiada o potvrdenie, že v prípade vzniku rozdielov medzi množstvami, mernými jednotkami a popismi položiek výkazu výmer a projektovej dokumentácie budú platiť množstvá, merné jednotky a popisy položiek v zmysle výkazu výmer.

K otázke č. 2:

Kvalita výkazu výmeru a priloženej dokumentácie je dostatočná na spracovanie ponuky.

Verejný obstarávateľ požaduje projekt skutočného vyhotovenia stavby. Verejný obstarávateľ hľadá najlacnejšie riešenie, ktoré samozrejme spĺňa kvalitatívne kritériá pre stavby.

Zhotoviteľ nemá pri stavbe využiť len administratívno-technický odpočet položiek, ale aj vlastné skúsenosti, znalosti a pod. - tzv. know-how, ktoré pri hľadaní optimálne najnižšej ceny môže pomôcť k hospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi. To je našim hlavným cieľom – nájsť realizátora rekonštrukcie, ktorý vie poskytnúť najlepšiu cenu za projekt a výkaz výmer, ktorý je predmetom tohto verejného obstarávania.

### Otázka č. 3

Sú konštrukcie navrhnuté v súlade s konkrétnou STN EN?

K otázke č. 3:

Zodpovednosť za súlad s konkrétnou STN a EN nesie autor projektovej dokumentácie.

### Otázka č. 4:

Sú výplňové konštrukcie uvedené vo Výkaze výmer a v PD v súlade s Projektom Požiarnej ochrany s Požiarnou bezpečnosťou stavby?

K otázke č. 4:

V prvom rade je potrebné brať do úvahy Projekt Požiarnej ochrany (časť B2). Uchádzač môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Nemáme informáciu o žiadnom rozpore.

### Otázka č. 5:

Sú jednotlivé časti technologických celkov profesne prepojené, je toto prepojenie súčasťou Výkazov výmer súvisiacich profesií?

K otázke č. 5:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná. Uchádzač môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu a presnejšie profesné prepojenie k jednotlivým častiam technologických celkov.



*Otázka č. 6:*

*Sú vo Výkaze výmer všetky nevyhnutné materiály a práce súvisiace s danou konštrukciou s požadovaným stupňom dokončenosti?*

K otázke č. 6:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č. 7:*

*Sú vo Výkaze výmer zachytené všetky demontáže a spätné montáže konštrukcií?*

K otázke č. 7:

Poskytnutá projektová dokumentácia je dostatočne jasná a podrobná a umožňuje oceniť požadované dielo. Uchádzač má vyhotoviť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Uchádzač však môže dobrovoľne spracovať realizačný projekt, v ktorom rozpracuje existujúcu projektovú dokumentáciu. Túto položku pripraví a ocení ju uchádzač.

*Otázka č. 8:*

*Sú množstvá, druhy a typy materiálov uvedené v PD, a vo Výkaze výmer v súlade so statickým posúdením stavby s PD statiky?*

K otázke č. 8:

Stavebné povolenie rieši len posúdenie SO 02 Oceleové konštrukcie a Zakladanie, ktoré nie sú predmetom tohto verejného obstarávania. V ostatných častiach projektu nedochádza k zásahom do nosných konštrukcií.

*Otázka č. 9:*

*Sú všetky navrhnuté materiály, výrobky a zariadenia v súčasnosti dostupné na trhu?*

K otázke č. 9:

Verejný obstarávateľ neskúma trhovú dostupnosť, pretože v prípade preukázania trhovej nedostupnosti sa pripúšťa zmena materiálu alebo výrobku. V prípade, že sa v dokumentácii k požadovanému dielu nachádza odkaz na konkrétny výrobok alebo výrobcu, môže uchádzač nahradiť tento výrobok iným ekvivalentným výrobkom alebo postupom. Ekvivalentný výrobok musí zabezpečovať rovnaké alebo lepšie technické a funkčné vlastnosti, ako bolo pôvodne určené v dokumentácii. V prípade, že chce uchádzač použiť rozdielny výrobok alebo materiál, uvedie ho vo Výkaze výmer, osobitne ho označí a priloží aj príslušné dokumenty preukazujúce jeho zhodu resp. príslušné povolenia alebo iné potrebné doklady na preukázanie týchto skutočností, aj s označením príslušnej položky výkazu výmer. Pri realizácii musí Zhotoviteľ vopred preukázať, že takýto výrobok má všetky preukázateľné parametre, spĺňa príslušné STN EN, povolenia, certifikáty, atesty a je vhodný na nahradenie pôvodného. Podrobnosti sú uvedené v zmluve a v zákone o VO.

*Otázka č.10:*

*Záujemca sa pýta na súlad dokumentácie s nariadením EP a Rady č. 305/2011 o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh.*

K otázke č. 10:

Zodpovednosť za súlad nesie autor projektovej dokumentácie.



**Otázka č. 11**

*Záujemca sa pýta, či je verejný obstarávateľ stotožnený s materiálovým riešením, ktoré vymedzuje opisom predmetu zákazky, Výkazom výmer, a súvisiacou projektovou dokumentáciou a počas realizácie diela neuvažuje nad zmenou materiálu (uvedené sa netýka materiálu, ak samotný uchádzač poskytne ekvivalent).*

K otázke č. 11:

Verejný obstarávateľ neuvažuje nad zmenou materiálu tak, ako sa uchádzač pýta v otázke č. 11.

S pozdravom

Mgr. Igor Rozenberg, MBA  
konateľ spoločnosti