

ZÁPIS zo zadania zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia hokejového štadióna - ZODT v Žiari nad Hronom- zariadenie na odvod dymu.“

Predmetom zákazky je dodanie a realizácia zariadenia na odvod dymu. ZODT je nevyhnutnou súčasťou fungovania a prevádzkovania hokejového štadióna v Žiari nad Hronom. Jej súčasťou bude zariadenie na odvod dymu a tepla sú certifikované podľa STN EN 12 101-3 a majú požiaru odolnosť triedy F300, čo zabezpečuje požiaru odolnosť výrobku na 300°C počas 60 minút. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia (ZODT) sú zariadenia na prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín horenia z budovy smerom von. Tieto zariadenia sú určené na to, aby počas požiaru udržali únikové cesty bez dymu a minimalizovali hmotné škody. Systémy ZODT sa skladajú z troch hlavných komponentov: - zariadenie na odvod tepla a splodín horenia, dymových zásten na zamedzenie šírenia dymu v budove, zariadenie pre prívod čerstvého vzduchu do budovy. Súčasťou projektov sú často aj rozvody vzduchotechniky. Zariadenie pre prirodzený verzus nútený odvod tepla a splodín horenia. Zariadenia pre prirodzený odvod tepla a splodín horenia sú založené na princípe prirodzeného prúdenia horúcich plynov smerom z budovy von. Tieto zariadenia plnia často dvojitú funkciu – ako zariadenie pre odvod tepla a splodín horenia pri požari alebo ako zariadenie pre prirodzené denné vetranie za bežných podmienok. Oproti tomu zariadenie pre nútený odvod tepla a splodín horenia sú založené na mechanickom odvode dymu a tepla. V predmete zákazky sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou materiálu na miesto stavby, inštaláciou a uvedením do prevádzky všetkých zariadení.

Spôsob vykonania prieskumu trhu: E-mailom

Termín vykonania prieskumu: Apríl-Máj 2019

Verejný obstarávateľ určil PHZ prostredníctvom zrealizovania prieskumu trhu a overenia technických možností riešenia odvodu dymu zo zimného štadióna, pričom osloveným dodávateľom bolo komunikované, že na základe predloženej cenovej ponuky môže byť zadaná zákazka. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky, použil verejný obstarávateľ postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Oslovení dodávateľa posúdili technické riešenie navrhnuté projektom a v prípade, ak vedeli optimalizovať riešenie s cieľom znížiť náklady a zachovať účel odvodu dymu (a to pri dodržaní techn. noriem), navrhli svoje riešenia. p. Rozenberg, p. Čertásky a projektant posúdili navrhnuté riešenia a rozhodli sa zadať zákazku dodávateľovi, ktorý v prieskume trhu ponúkol najnižšiu cenu za zariadenia na odvod dymu. Verejný obstarávateľ skontroloval oprávnenie na výkon danej činnosti spoločnosti Mercor Slovakia s.r.o., prostredníctvom orsr.sk a súčasne si nie je vedomý, že by mala spoločnosť Mercor Slovakia s.r.o., udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (skontrolované prostredníctvom verejne dostupného zoznamu osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedenom Úradom pre verejné obstarávanie).

Vybraný dodávateľ:

**Mercor Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, o.uher@mercor-slovakia.sk,
Ing. Ondrej Uher 0905 366 173**

Lehota plnenia: Máj-Jún 2019


Spôsob vzniku záväzku :

- a) Na základe zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb.
- b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za poskytnutú dodávku**
- c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo úhrady hotovosťou.

Odporúča:

Adriana Tatárová, osoba poverená verejným obstarávaním

V Žiari nad Hronom, dňa 13.05.2019


.....

Schvaľuje:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, konateľ

V Žiari nad Hronom, dňa 13.05.2019


.....



ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU

pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej „PHZ“) s názvom:

„**Rekonštrukcia hokejového štadióna - ZODT, Žiar nad Hronom**“, realizovanú podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, na základe zákona č. 343/2015 Z.z.

Predmetom zákazky: Predmetom je dodanie a realizácia zariadenia na odvod dymu.

ZODT je nevyhnutnou súčasťou fungovania a prevádzkovania hokejového štadióna.

Jej súčasťou bude: Zariadenie na odvod dymu.

PHZ bude stanovená na základe CP a výkazu výmer a výkresovej časti.

Spôsob vykonania prieskumu trhu na stanovenie PHZ : **elektronicky**

Termín vykonania prieskumu trhu na stanovenie PHZ : **Apríl/Máj 2019**

Verejný obstarávateľ elektronicky vyzval piatich záujemcov na predloženie cenovej ponuky na stanovenie PHZ:

1. Colt International s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
2. Firex Slovakia s.r.o., Odborárska 1390/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. Roda Slovensko s.r.o., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava
4. Mercor Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
5. KBK fire, spol. s r.o., Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina

Ponúkaná cena uchádzačov:

P. č.	Obchodné meno a sídlo uchádzača:	Cena v €	
		bez DPH	s DPH
1.	Colt International s.r.o.	98.387,00	118.064,40
2.	Firex Slovakia s.r.o.	Nedodali CP	
3.	Roda Slovensko s.r.o.	64.140,00	76.968,00
4.	Mercor Slovakia s.r.o.	41.000,00	49.200,00
5.	KBK fire, spol. s r.o.	62.000,00	74.400,00



Technické služby
Ž i a r n a d H r o n o m
Robíme mesto krajším

Stanovenie PHZ: 66 380,00 €

Cenové ponuky pre stanovenie PHZ tvoria prílohu Zápisu z prieskumu Trhu.

Odporúča:

Adriana Tatárová, osoba poverená verejným obstarávaním

V Žiari nad Hronom, dňa 13.05.2019

Schvaľuje:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, konateľ

V Žiari nad Hronom, dňa 13.05.2019